

P.W. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego.
 Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych przy ul. Powstańców 31 w Katowicach
 OBLICZENIA TECHNICZNE

Tablica nr 1. Bilans mocy

Lp.	Obwód	Moc zainstalowana	Współczynnik jednoczesności	Moc szczytowa	Uwagi
		Pi, kW	kj, -	Psz, kW	-
1	RG-D2	5,50	1,00	5,50	Obwód siłowy dźwigu
2	TR-III/1	0,05	1,00	0,05	Centrałka oddymiania
3	TR-III/2	0,15	1,00	0,15	Oświetlenie szybu dźwigowego
4	TR-III/3	0,10	1,00	0,10	Oświetlenie kabiny dźwigu
5	T-2/1	0,035	1,00	0,035	Wentylator kanałowy
6	T-2/2	0,90	1,00	0,90	Nagrzewnica kanałowa
7	T-2/3	6,00	1,00	6,00	Kurtyna powietrzna
8	T-2/4	3,00	1,00	3,00	Grzejnik
9	T-2/5	1,20	1,00	1,20	Jednostka zewn. klimatyzatora
10	T-2/6	0,05	1,00	0,05	Kamera CCTV
11	Łącznie	16,99	1,00	16,99	